



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010305077615

委托人名称、地址

欧姆龙自动化(中国)有限公司
上海市外高桥保税区爱都路253号4号楼第4层B1-1部位 200131)

生产者(制造商)名称、地址

欧姆龙株式会社
日本京都市下京区盐小路通堀川东入

生产企业名称、地址

东乡电机制作所株式会社
鸟取县东伯郡汤梨浜町大字門田906-1

产品名称和系列、规格、型号

限位开关

D4A;1ch;10A(一般负载);0.1A(微小负载);AC 15;Ue/Ic:125V/2A(一般负载);AC
12;125V/0.1A(微小负载)

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期:2015年06月15日

有效期至:2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2003年08月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1151243



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2003010305077615

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION (CHINA) CO., LTD
4TH FLOOR OF NO. 4 BUILDING, NO. 253 AI DU ROAD, WANGCAOQIAO FREE TRADE
ZONE, SHANGHAI, CHINA (200131)

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

OMRON CORPORATION
Shiokoji Horikawa Shimogyo Ku, KYOTO, JAPAN

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Togo Electronics Works Co., Ltd.
906 1 Kadota, Yurihama - cho, Tohaku - gun, Tottori - ken, 689-0736,
JAPAN

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

LIMIT SWITCH

D4A;1th:10A(General load); 0.1A(Small load); AC-15:Ue/1e:125V/2A(General
load); AC-12:125V/0.1A(Small load)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF
NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jun. 15, 2015 Date of expiry: Jun. 15, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Aug. 13, 2003

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1151243



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2003010305077615

纸号: 1151243

型号的解析:

D4A — □ □ □ N — □
1 2 3 4 5

1. 基本型号

D4A: 限位开关

2. 电气额定

1: 2电路型	1/2 14NPT	导线管
2: 4电路型	1/2 14NPT	导线管
3: 2电路型	G1/2	导线管
4: 4电路型	G1/2	导线管
5: 2电路型	M20X1.5	导线管
6: 4电路型	M20X1.5	导线管

3. 开关盒规格

1: 无指示灯	一般负载 (2电路)
2: 无指示灯	微小负载 (2电路)
3: 带霓虹灯	一般负载 (2电路)
4: 带霓虹灯	微小负载 (2电路)

A: 带LED灯	12VDC	一般负载 (2电路)
B: 带LED灯	12VDC	微小负载 (2电路)
C: 带LED灯	24VDC	一般负载 (2电路)
D: 带LED灯	24VDC	微小负载 (2电路)
E: 带LED灯	24VDC	一般负载 (2电路)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2003010305077615

纸号: 1151243

F: 带LED灯	24VDC	微小负载 (2电路)
G: 带LED灯	48VDC	一般负载 (2电路)
H: 带LED灯	48VDC	微小负载 (2电路)
5: 同时动作型		一般负载 (4电路)
6: 同时动作型		微小负载 (4电路)
L: 同时动作型	带霓虹灯	一般负载 (4电路)
M: 顺序动作型	带霓虹灯	一般负载 (4电路)
N: 中间性动作型	带霓虹灯	一般负载 (4电路)
P: 同时动作型	带霓虹灯	一般负载 (4电路)
Q: 顺序动作型	带霓虹灯	一般负载 (4电路)
R: 中间性动作型	带霓虹灯	一般负载 (4电路)
7: 顺序动作型		一般负载 (4电路)
8: 顺序动作型		微小负载 (4电路)
9: 中间性动作型		一般负载 (4电路)
0: 中间性动作型		微小负载 (4电路)

4. 头部规格

01: 侧面旋转	标准型
02: 侧面旋转	高灵敏度型
03: 侧面旋转	微动型
04: 侧面旋转	高灵敏度微动型
05: 侧面旋转	保持型
06: 侧面柱塞	标准型
07-II: 侧面柱塞	水平滚轮柱塞型
07-V: 侧面柱塞	垂直滚轮柱塞型
08: 侧部柱塞	调节型
09: 顶部柱塞	标准型

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2003010305077615

纸号: 1151243

- | | |
|-----------|-------|
| 10: 顶部柱塞 | 滚轮柱塞型 |
| 11: 顶部柱塞 | 调节型 |
| 12: 不定向工作 | 弹簧导线型 |
| 14: 不定向工作 | 塑料杆型 |
| 15: 不定向工作 | 触须型 |
| 16: 不定向工作 | 线圈弹簧型 |
| 17: 顺序动作型 | |
| 18: 中间性型 | |

5. 客户编码:

空白: 标准产品

// : 面向特定客户 (最大可显示 6 位数字或字母, 外观、内部结构均与标准品相同)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

