



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010305623459

委托人名称、地址

RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburgerstr. 128 - 134, D-88276 Berg, Germany

生产者(制造商)名称、地址

RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburgerstr. 128 - 134, D-88276 Berg, Germany

生产企业名称、地址

RAFI Hungaria GmbH
5400 Mezotur, Szolnoki u. 35, Hungary

产品名称和系列、规格、型号

控制开关

LUMOTAST 75 U1:250V;Ith:4A;AC-12, AC-13, AC-14;Ue/Te:AC250V/4A;DC-12, DC-13;Ue/Te:DC250V/0, 2A;IP40, IP65(工作面);安装孔径:Φ16mm;具体型号详见附录

产品标准和技术要求

GB14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年01月13日

有效期至: 2018年06月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年06月25日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1079536



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2013010305623459

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

RAFI GmbH & Co.KG
Ravensburgerstr. 128 - 134, D-88276 Berg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

RAFI GmbH & Co.KG
Ravensburgerstr. 128 - 134, D-88276 Berg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

RAFI Hungaria GmbH
5400 Mezotur, Szolnoki u. 35, Hungary

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Control Switch

LUMOTAST 75 Ui:250V;Ith:4A;AC-12, AC-13, AC-14;Ue/Ie:AC250V/4A;DC-12, DC-13;Ue/Ie:DC250V/0.2A;IP40, IP65(Working face);Aperture:Φ16mm;See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Jan.13,2015 Date of expiry: Jun.25,2018

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jun.25,2013

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1079536



中国国家强制性产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No.: 2013010305623459

申请编号Application No.: A2014CCC0305-1803600

申请人Applicant: RAFI GmbH & Co. KG RAFI GmbH & Co. KG

证书编号Certificate No. (变更前Original): 2013010305623459

证书编号Certificate No. (变更后Present): 2013010305623459

变更产品名称 控制开关

Name of Product Modified: Control Switch

型号Model/Type: LUMOTAST 75
Ui: 250V; Ith: 4A; AC-12, AC-13, AC-14; Ue/Ie: AC250V/4A; DC-12, DC-13;
Ue/Ie: DC250V/0.2A; IP40, IP65 (工作面); 安装孔径: Φ 16mm; 具体型号详见附录

变更情况Situation of Modification:

见附件See Annex:

序号	项目Item	变更前Original	变更后Present
1	产品型号的变更	LUMOTAST 75 1.15.108	LUMOTAST 75
2	总装配图图纸及编号的变更	FZ 1.15.108. LUMOTAST 75 IP40, FZ 1.15.108-LUMOTAST 75 IP65, FZ 1.15.108-571-990, DV 1.15.108	FZ 1.15.108. LUMOTAST 75 IP40, FZ 1.15.108 LUMOTAST 75 IP65, FZ 1.15.108-571-990, DV 1.15.108, FZ 9.15.108.594
3	控制开关型号的增加	/	9.15.108.594/0000
4	型号解释的变更	/	LUMOTAST 75 costumer specific; (

第 1 页 / 共 2 页



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No.: 2013010305623459

			complete mounted); 9.15.108.594/0000(C ostumer part no.:10381691EZG-01M-02-G 2291)composed of:LED 24V (RAFI n o.:1.90.690.335/0000) Illuminated pus hbutton; (RAFI no.:1.15.108.451/0000) ; Lens (RAFI no.:5.49.257.01 1/1002); Diffuser (RAFI no.:5.72.050.000./0214) ; And a costumer specific printed foi l mounted into the lens of the switch .
--	--	--	--

Above Modification is approved.The present will replace the original.

现批准以上变更。

批准日期 (Date): 2015-01-13

第 2 页 / 共 2 页



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 11 页

证书编号: 2013010305623459

纸号: 1079536

型号的解释:

1.15.108.xxx/yyyy

Illuminated pushbuttons and keylock switches

Degree of protection IP40 or IP65

Solder terminals for the following wire cross-sections:

-installed 0,5mm² max.

-Factory terminated 0,35mm² max.

1 NO + 1 NC min. and 3 NC + 3 No max.

Lamp socket T4,5

Protection class: II

Momentary or push-push action possible

LUMOTAST 75 IP40/IP65, "LUMOTAST" 是产品的名称, "75" 是该产品是在 1975 年开发出来的, "IP40/IP65" 是防护等级.

1.15.108.xxx/xxxx, "1.15.108." 是这个系列的总称, 后面的数字没有规律, 所以后面把所有的品名都列在下面了.

9.15.108.594/0000

Customer specific variant(complete mounted, details described at page 10)

NOMENCLATURE: LUMOTAST 75 Control switch

LUMOTAST 75 Control switch

9.15.108.594/0000

1.15.108.xxx/xxxx,

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

